



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРОКУРАТУРА г. МАЙКОПА

УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕМ ИПРОКУРАТУР
АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ИПРОКУРАТУР
КЪАЛЭУ МЫЕКЪУАПЭ ИПРОКУРАТУР

ул. Крестьянская, 213,
Республика Адыгея,
г. Майкоп, 385000,
тел. 52-27-30



Директору ГБПОУ РА «Адыгейский
педагогический колледж
им. Х. Андрухаева»

Кагазежеву М.Н.

ул. Советская, д. 168, г. Майкоп,
Республика Адыгея, 385000

14.09.2021 № 01-40-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений федерального законодательства

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения прав обучающихся образовательных организаций на предоставление жилых помещений в общежитиях в ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж имени Х.Б. Андрухаева».

По результатам проверки в деятельности образовательной организации выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности.


Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273) организации, осуществляющие образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях.

Согласно ст. 41 ФЗ № 273 охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя ФЗ № 69, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 ФЗ № 69 руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;



1*011569

Прокуратура города Майкоп Республики
Адыгея
№ Прдр-20790002-579-21/-20790002

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В силу ст. 38 ФЗ № 69 ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123) правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», ФЗ № 69 и ФЗ № 123, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).

В целях реализации положений ФЗ № 69 и ФЗ № 123 Правительством РФ 25.04.2012 утверждено постановление от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППРФ № 1479).

Вместе с тем, установлено, что в ряде случаев требования пожарного законодательства не соблюдаются.

Проверкой общежития ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж искусств им. Х. Андрухаева», расположенного по адресу: г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 20, установлено, что в нарушение п. 18 ППРФ № 1479 в общежитии на двери чердачного помещения не указана информация о месте хранения ключей.

В нарушение п. 17 ППРФ № 1479 не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания с

составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 48 ППРФ № 1479 отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения). Не организовано проведение проверок в части водоотдачи системы внутреннего противопожарного водопровода с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение п. 24 ППРФ № 1479 не все двери лестничных клеток, двери эвакуационных выходов обеспечены приспособлениями для самозакрывания.

В нарушение п. 26 ППРФ № 1479 двери эвакуационных выходов оборудованы запорами (замками), не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В нарушение п. 54 ППРФ № 1479 система автоматической установки пожарной сигнализации неисправна.

В нарушение п. 7 ст. 83 ФЗ № 123 не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников.

В нарушение п. 35 «и» ППРФ № 1479 допущено оставление в комнате общежития без присмотра включенным в сеть электрического фена.

В нарушение п. 27 «б» ППРФ № 1479 на 4 этаже здания дверь эвакуационного выхода закрыта на замок.

В ходе проверки соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности выявлены следующие нарушения закона.

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – ФЗ № 35 «О противодействии терроризму») противодействие терроризму в Российской Федерации основывается, в том числе на принципах приоритета и предупреждения терроризма.

Основными задачами противодействия терроризму являются обеспечение безопасности граждан, антитеррористической защищенности потенциальных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также массового пребывания людей.

Согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму» физические и юридические лица обязаны выполнять требования к антитеррористической защищенности объектов

(территории), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется, в том числе, посредством предупреждения (профилактики) терроризма.

Предупреждение (профилактика) терроризма, кроме прочего, предполагает решение следующих задач: разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма; определение прав, обязанностей и ответственности хозяйствующих субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования) ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Проверкой установлено, что в нарушение подп. «б», п. 25 Требований охрана объекта не обеспечена, сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Невыполнение указанных требований безопасности, в результате акта терроризма может способствовать наступлению тяжких последствий, человеческим жертвам.

В ходе проверки также выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- 1) выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

- 2) разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

- 3) обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 утверждены санитарные правила и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее – СанПиН 2.1.3684-21).

Поверкой установлено, что в общежитии ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева» в нарушение п. 127 и п. 140 СанПиН 2.1.3684-21 не предусмотрены: постирочная, гладильная, комнаты для сушки белья, а также раковины для мытья рук перед туалетами не обеспечены горячей водой.

Причинами и условиями указанных нарушений явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей со стороны должностных лиц организации, ответственных за данное направление работы, а также отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства.

Выявленные нарушения подлежат незамедлительному устранению, а деятельность организации – приведению в соответствие с требованиями вышеуказанных норм федерального законодательства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Привлечь лиц, нарушивших закон, к установленной законом ответственности.
3. О дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокуратуру города в письменной форме в установленный законом месячный срок.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменном виде в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора города

младший советник юстиции
С.В. Гук, тел. 52-23-79
А.В. Герасимов,
П.В. Беданок



Т.В. Горобенко